

Информация

об устранении нарушений требований, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий по проверке состояния законности при соблюдении требований санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности
в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

№ п/п	Реквизиты предписания/ акта проверки (дата, номер), вид нарушения	Установленный срок устранения нарушения	Информация о принятых мерах по устранению, выявленных нарушений / планируемая дата устранения (причина не выполнения)
1	Акт проверки № 2305/018-47/32-П/АВП от 19.06.23г. Предписание № 2305/018-47/32-П/ПВП от 19.06.23г. Больничная д.1	04.09.2023г.	Пункт № 1 На объекте защиты не установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов, а именно: выход № 1 из помещений 1-го этажа на лестничную клетку не оборудован дверью с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Нарушения устранены (двери установлены) 01.08.2023г. Пункт № 2 На объекте защиты не установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов, а именно: выход № 2 из помещений 1-го этажа на лестничную клетку не оборудован дверью с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Нарушения устранены (двери установлены) 01.08.2023г.