Утверждаю
Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»
Мерзлов В.Т.
19.10.2026г.

План мероприятий по устранению
недостатков предписания от 16.10.2026г. № 2610/018-47/50-П/ПВП

(выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 02 октября 2026г., № 2610/018-47/50-П/РВП, учетный номер проверки 78260061000219458466 по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а)

№	Нарушение	Наименования мероприятия.	Срок выполнения	Ответственный
1.	Огнетушители не обеспечены своевременной заправкой (2 этаж огнетушитель №32	Провести закупку или перезарядку огнетушителей	16.02.2027	Специалист по охране труда 1 категории М.В.Мерзлов
2	Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. (срок годности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара истёк)	Провести закупку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов	16.02.2027	Специалист по охране труда 1 категории М.В.Мерзлов

Исполнитель: Аксёнова О.А.
Тел. (81367)44-104